

**OGGETTO: risposta al quesito per la gara di fornitura di materiali ed attrezzature per la realizzazione di 21 impianti fotovoltaici - CIG:59397569B4**

In riferimento alla richiesta pervenuta inerente il bando di gara per la fornitura di 21 kit di materiali ed attrezzature per la realizzazione di 21 impianti fotovoltaici di potenza di circa 19.95 kWp da installare sulle coperture degli edifici scolastici della provincia di Napoli, con La presente si fornisce il seguente chiarimento.

Si riportano i quesiti posti e le relative risposte.

1. ....visto che il criterio di aggiudicazione è il massimo ribasso. Confermate dunque che non vi è taglio delle ali in caso di dieci partecipanti ex art. 122 c.9 del D. Lgs 163/2006?

L'esclusione automatica di cui all'art. 122 comma 9 del D. Lgs 163/2006 è riferita ai lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, e non a forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Per le offerte anormalmente basse si rimanda all'art. 13 del Disciplinare di gara.

Per quanto non previsto nel succitato disciplinare, per la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice, l'art. 121 del Regolamento e le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità n. 6 dell'8 luglio 2009.

2. ....inoltre potete confermare che si tratta di un appalto di sola fornitura e che dunque è esclusa l'attività di installazione?

L'appalto è di sola fornitura di materiali ed attrezzature. E' esclusa l'attività di installazione.

3. ....sono a chiedere se, con la documentazione di gara, devono essere spediti anche dei campioni di materiale o se sia sufficiente inviare le schede tecniche con le relative certificazioni.

E' sufficiente la trasmissione delle schede tecniche o fotografie con le relative certificazioni.

4. ... nel capitolato tecnico, a pagina 17, sono richiesti materiali e componenti di riserva, ma non è specificata la quantità. Potete essere più precisi?.

La riserva di materiali e componenti garantisce l'AR.ME.NA. qualora si verifichi la necessità di sostituire o integrare materiali o componenti della fornitura. Qualora non si verifichi tale condizione il materiale di riserva non sarà utilizzato. Ma si potrebbe anche verificare che ci si trovi nel caso in cui occorre effettuare numerose sostituzioni di materiali.. Comunque occorre garantire concretamente al committente la possibilità di sostituzione o integrazione in tempi rapidi (massimo 48 ore dalla richiesta) al fine di non generare ritardi superiori a 48 ore dalla segnalazione del problema ovvero compromettere il rispetto del termine per l'ultimazione del piano di lavoro di AR.ME.NA.

5. .... Che dimensioni deve avere e quante righe deve mostrare il quadro sinottico richiesto?

Il quadro sinottico deve avere dimensioni non inferiori a 50x50 cm, e deve indicare la potenza istantanea, l'energia prodotta e le emissioni di CO2 evitate. Di seguito si riporta una immagine di un pannello sinottico tipo.



Il Resp. del Procedimento  
arch. Angelantonio DI MICCO